

Všichni zájemci

Dopis značka/ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Liberec
	OUPPJ/147/2017	Židek/ 730 188 788	31. března 2017

Dodatečná informace č.1 – Odpovědi na dotazy v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu:

Rekonstrukce dětského hřiště „Nové Borovičky“ – nová výzva

Dotaz účastníka č. 1:

Otázka č. 1

Roční kontrola, má být z naší strany nebo od nezávislé certifikované osoby?

Odpověď zadavatele:

Roční kontrola má být provedena nezávislou certifikovanou osobou.

Otázka č. 2

V položkovém rozpočtu máte uvedenou dopadovou plochu pouze pro Gymnastický prvek. Dle zadání potřebuje dopadovou plochu z kačírku i Herní sestava, jelikož má výšku volného pádu nad 1m díky houpačce.

Odpověď zadavatele:

Pakliže účastník nabídne takový prvek, který má dle norem jiné nároky na dopadovou plochu, než původně předpokládal zadavatel nebo příslušná norma, je třeba, aby náklady na úpravu dopadové plochy zahrnul účastník do ceny daného prvku a počítal ve své nabídce s tím, že tato plocha bude z jeho strany upravena tak, aby byly všechny prvky předány zadavateli v takové podobě, která ze strany zadavatele nebude vyžadovat žádné dodatečné náklady ani úpravy.

Mgr. Petr Židek, MPA

poradenství v oblasti e-Governmentu a veřejné správy

Dotaz č. 3

Bylo by možné zaslat orientační podobu Cvičebního prvku?

Odpověď zadavatele:

Podoba cvičebního prvku je zcela na kreativité účastníka s tím, že musí obsahovat minimálně požadované části, které jsou popsány v zadávací dokumentaci.

Tyto dodatečné informace budou zaslány všem známým účastníkům a zároveň zveřejněny na webu zadavatele.

S pozdravem

Mgr. Petr Židek, MPA

v. r.